



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Приморскому краю
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Пожарскому муниципальному району**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа), и при
необходимости его территориального органа)

5 микрорайон, д. 3 пгт. Лучегоorsk, 692001 тел: (42357) 33-4-78,

E-mail: ond_pozharsky@25.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требов
от «26» декабря 2022 г. № 119

1. Муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 16» Пожарского муниципального
района, ИНН 2526000470

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование
организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

006 – Федеральный государственный пожарный надзор

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида
муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального
государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора),
муниципального контроля)

26 декабря 2022 года в ходе проведения профилактического визита на
объекте защиты муниципального общеобразовательного бюджетного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» Пожарского
муниципального района по адресу: 692001, Приморский край, Пожарский
район, с. Верхний Перевал, ул. Школьная, д. 2, отделом надзорной деятельности
и профилактической работы по Пожарскому муниципальному району УНДиПР
Главного управления МЧС России по Приморскому краю установлены
нарушения требований пожарной безопасности.

Нарушение установленных норм могут создать угрозу причинения вреда
(ущерба) охраняемым законам ценностям. За продолжение неправомерных
действий предусмотрена ответственность в соответствии статьи 20.4 Кодекса об
административных правонарушениях, а в случаях, установленных статьей 219
Уголовного Кодекса Российской Федерации, влечет уголовную
ответственность.

В соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 года
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
(далее — ФЗ) системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу
светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-

Вх в ГС
от 27.12.2022

контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф 1.1, Ф 1.2, Ф 4.1, Ф 4.2 — с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

В соответствии с п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее — ППР в РФ) руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1) В здании МОБУ СОШ № 16, относящемся по классу функциональной пожарной безопасности к зданиям класса — Ф 4.1 не обеспечено дублирование

сигналов о возникновении пожара, подающихся на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала и на специальные выносные устройства оповещения на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ч.7 ст. 83 ФЗ).

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

О Б Ъ Я В Л Я Ю П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:

Предпринять меры по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

- 1) Произвести установку в здании МОБУ СОШ № 16 дублирования сигналов о возникновении пожара, подающихся на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала и на специальные выносные устройства оповещения на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;
- 3) В течении 60 дней с момента получения данного предостережения предлагаю направить в адрес отдела информацию о планируемой (проделанной) работе.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов).

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения в порядке, установленном (ст. 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:




(указывается срок, в который может быть подано возражение, а также ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Главный государственный инспектор по
Пожарскому муниципальному району по
пожарному надзору

А.Н. Петров

(должность, фамилия, инициалы руководителя,
заместителя руководителя органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального
контроля, иного должностного лица, принявшего
решение о проведении профилактического
мероприятия)



Государственный инспектор по Пожарскому муниципальному району по
пожарному надзору Поздеев Александр Петрович,

т. 8(42357)33-4-78, Email: ond_pozharsky@25.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица,
непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес
(при наличии))